

Herstellereklärung zur Vorlage beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr- kontrolle

der Firma : AXIOM, Heizen mit Pellets

mit Sitz in: 82362 Weilheim, Antdorferstraße 2
(PLZ) (Ort) (Straße)

Der automatisch beschickte Heizkessel Typ varioflame 25,

hat bei der Verfeuerung von naturbelassener Biomasse im Sinne § 3 Abs.1 Nummer 4,
5 und 5a oder 8 der ersten BImSchV eine Nennwärmeleistung von.....23,1 kW
und einen Kesselwirkungsgrad von92,1 %

Emissionswerte:

Folgende Emissionen (bezogen auf 13 Volumen % O₂ im Abgas im Normzustand)
werden von der Heizanlage abgegeben:

Kohlenmonoxid bei Nennwärmeleistung.....111 mg/m³, (max. 250)


Kohlenmonoxid bei Teillast.....434 mg/m³, (max. 500 bzw 250 bei Einsatz von Brennstoffen nach § 3 Abs. 1 Nummer 8 der 1. BImSchV)
30% der Nennwärmeleistung

staubförmige bei Nennwärmeleistung.....11 mg/m³. (max. 50 mg/m³)

Diese Angaben können durch **vorliegende** Gutachten belegt werden.

Weilheim, den 06.05.2002

Unterschrift
(Diese Unterschrift kann nur vom Kesselhersteller geleistet werden.)



Firmenstempel

AXIOM
Inhaber: Achim Böhmer Dipl. Ing. (FH)
Postfach 1707 82357 Weilheim
Tel.: + 49 - (0)881 - 927 9194 Fax +49 - (0)881 - 1261
e - mail: axiom-wt@t-online.de Internet: www.axiom-wt.de